



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o.**

Zawoja, dnia 26. 10. 2020 r.

*P.S. Budowlane Łódź*  
*26.10.2020*

URZĄD GMINY 34-222 ZAWOJA BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
2020 -10- 26	
WPLYNEŁO	→
Nr <i>13118</i>	Ilość zel. .... Podpis <i>[Signature]</i>

**Urząd Gminy Zawoja  
34 – 222 Zawoja 1307**

W odpowiedzi na interpelację radnego Pana Tadeusza Fujaka dotyczącą obecności wód deszczowych w kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. informuje, że zwiększona ilość ścieków płynąca kolektorem po dłuższym okresie deszczowym jest zjawiskiem normalnym. Kanalizacja sanitarna nie jest i nie może być hermetyczna.

Nowe odcinki sieci kanalizacyjnej są monitorowane przed oddaniem. Wykonuje się także próby szczelności. Wszelkie nieprawidłowości są usuwane. Dodatkowo w okresie gwarancyjnym wszelkie usterki sieci kanalizacyjnej zostaną naprawione nieodpłatnie przez wykonawcę.

Wspomniany wypływ ścieków z przepompowni P1E1 (Zawoja Gawły) spowodowany jest błędnym doбором pomp w przepompowni. Pompy zostaną wymienione na koszt wykonawcy.

W pewnym stopniu ilość wód opadowych w kolektorze można zmniejszyć przez dalsze remonty starej sieci kanalizacji sanitarnej w Zawoi Centrum oraz w Zawoi Widły co jest planowane. Przeprowadzane są też kontrole odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Na mocy porozumienia międzygminnego między Gminą Zawoja a Gminą Sucha Beskidzka, jeżeli w ciągu miesiąca ilość wód infiltracyjnych będzie mniejsza lub równa 20 % ilości ścieków z faktur sprzedaży to ilość ta jest pomijana. Jeżeli ilość ta będzie większa niż 20 % to ta dodatkowa ilość jest liczona w cenie 50 % umownej ceny oczyszczania ścieków.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Krzysztof Wärmuz*

